

31/4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железняка, д. 2
Тел.: 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

31 02-2/4522-14
07 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18.07.2017

№ 497/07.06.17

Место рассмотрения: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, 308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железняка, д. 2

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявина Наталья Витальевна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «СК «Восход» (юридический адрес: Белгородская область, Белгородский район, г. Белгород, ул. Садовая, 102Б) по ст. 6.4 КоАП РФ

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение:

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Восход»,
(ООО «СК «Восход»)

дата государственной регистрации: 18.11.2014, ИНН 3123355697, ОГРН 1143123020017, КПП 312301001

руководитель: директор Козлитин Владимир Анатольевич
юридический адрес: Белгородская область, Белгородский район, г. Белгород, ул. Садовая, 102Б

В присутствии Човган Вячеслава Анатольевича (по доверенности)

УСТАНОВИЛ:

04.07.2017 г. при проведении административного расследования в отношении ООО «СК «Восход» были выявлены следующие нарушения:

- в подвале дома № 114 по пр. Богдана Хмельницкого в г. Белгороде имеются следы заливта, захламление помещений подвала, выплод насекомых.

Данный факт является нарушением п.п. 9.1, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" и ст. 23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Согласно п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений.

Согласно п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 при эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания.

Таким образом, юридическим лицом не выполнены требования перечисленных выше пунктов санитарных правил.



